


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Obsah:  
**Schéma rozvádzača Rs2.1**

Akce: **PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE NZ**

- Napájené systémy:
- 3 NPE ~50Hz 400V/ 230V TN-C-S
  - 1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 332000-4-41:2007
  - Základné izolácia živých častí (grafika A.1), zberový ošetro krýš (grafika A.2)
  - 2. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche podľa STN 332000-4-41:2007
  - Samostatné odpojenie pri poruche (ochrana pred neprimeraným dotýkom)
  - Ochrana pred zberom elektrickým prúdom je realizovaná samostatným odpojením napájania pri poruche
  - di.411.2 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotýkom)
  - di.411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie
  - di.411.3.2 samostatné odpojenie pri poruche
  - di.411.4 systém TN
  - di.415.1 odmietať ochrana prúdovým chráničom RCD
  - di.415.2 odmietať ochranné pospojovanie



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Výpracoval:		Ing.Tomáš Széraz						ELZAR		Investor:				Zák.číslo:		1248		A.K.:1248/2013		Listů:		3	
Kontroloval:		Ing. Pavol Széraz												Znáno/Datum:				V.č.:				List:	
Datum :		26.11.2013												Měřítko:		N		R52.1					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Výpracoval:		Ing.Tomáš Széraz		AKCE:		Právádzková budova sociálnej poisťovne		ELZAR		Investor:		Sociálna poisťovňa ústredie		Zák.číslo:		1248		A.K.:1248/2013		Listů:		3	
Kontroloval:		Ing. Pavol Széraz				01-Právádzková budova Elektronistadícia		M.Š.Štefánika 73 940 01 Nové Zámky 0905 619 982		Období:		Znáno/Datum:		V.č.:		Rs2.1		List:		3			
Datum :		26.11.2013								Schéma rozvádzdzáča		Rs2.1		Měřítko:		N							