


Legenda:
- Silové zapojenie work. jednotiek klimatizácie
- Ochranné pospojovanie
- Výmenné klimatizačné jednotky
- Rozvádzač osvetl.
- Uloženie káblov do lišty 1.-LE100K02, 2.-LE10K020

OCHRANA PRED OHAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČIE podľa STN 332000-4-4:2007
Základné izolácia živých častí (príloha A.1), zdobrový alebo kryty (príloha A.2)
411.4 systém TN
413.2 požiadavky na základnú ochranu
OCHRANA PRED OHAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČIE podľa STN 332000-4-4:2007
Samostatné odpojenie pri poruche (ochrana pred neplánovaným dotykom)
Ochrana pred zrážaním elektrickým prúdom je realizovaná samostatným odpojením napájania pri poruche
414.1.2 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
414.1.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie
414.1.3.2 samostatné odpojenie pri poruche
41.41.4 systém TN
41.41.5.1 doplnkové ochrany prúdovým chráničom RCD
41.41.5.2 doplnkové ochranné pospojovanie



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
201	KANCELÁRIA	36,53	214	KANCELÁRIA	29,92
202	KANCELÁRIA	33,99	215	KANCELÁRIA	29,96
203	KANCELÁRIA	34,16	216	KANCELÁRIA	32,56
204	KANCELÁRIA	34,16	217	KANCELÁRIA	17,00
205	KANCELÁRIA	36,27	218	SCHODISKO	19,64
206	KANCELÁRIA	15,81	219	CHODBA	28,55
207	KANCELÁRIA	15,81	220	KANCELÁRIA	16,76
208	KANCELÁRIA	15,81	221	KANCELÁRIA	20,25
209	KANCELÁRIA	16,85	222	CHODBA	36,61
210	WC - PREDSEŇ - MUŽI	2,26	223	KANCELÁRIA	14,17
210a	WC - MUŽI	4,89	224	ZÁSLADICA MIESTNOST'	74,76
211	VÝLETKA	3,99	225	KANCELÁRIA	13,41
212	WC - PREDSEŇ - ŽENY	1,96	226	KANCELÁRIA	16,31
212a	WC - ŽENY	6,59	227	CHODBA	52,77
213	KUCHYNKA	8,17	228	SCHODISKO	32,16

INVESTOR
SOCIÁLNA POISŤOVŇA ÚSTREDIE
UL. 29. AUGUSTA 8 a 10, 813 63 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT
SAGE
ING. ARCH. DVORSKÝ

PROJEKTANT
Ing. Tomáš Sádraz
0908 748 916

RÚDENE PROJEKTU
ING. I. TÓTH

VP U DECO BRATISLAVA, a. s.
Za kasačnou 1, 831 03 Bratislava 3
info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk

NAZOV A MIESTO STAVBY
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
NOVÉ ZÁMKY
01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
ELEKTROINŠTALÁCIA

OBJEKT
PROFESIA
NAZOV PRÍLOHY

01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
ELEKTROINŠTALÁCIA

PÔDORYS 2.P. / ČASŤ A, B a C /

±0,000 = 100,000

AUTORIZÁCIA
MIERKA 1:100
FORMÁT 4x44
DATUM 11/2013
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE
DRS
ČÍSLO KÓPIE

DIEL E02

Č. PRÍLOHY 603

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	STUPEŇ	Č. ZMENY	Č. OBJEKTU	PROFESIA
1 3 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 6 0 0				

DIEL	Č. PRÍLOHY
E02	603