

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

k zákazke zadávanej postupom civilná zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

Otázka:

prosíme o vysvetlenie požiadavky na predmet zákazky uvedenej v bode 3. písm. d), ods. d.1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky týkajúcej sa vyhotovenia zákazky podľa platných STN s poukázaním na spracovanie cenových ponúk

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje dodržať minimálne parametre uvedené v prílohe č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky – výkaz výmer, t.zn. verejný obstarávateľ požaduje dodať okná s profilom - minimálne 5-komorový systém s dorazovým tesnením; s minimálne izolačným dvojsklom, s hodnotou tepelnej priestupnosti zasklením $U_g = \max. 1,1$ a pri dodržaní normovanej celkovej hodnoty tepelnej priestupnosti oknom.