

Protokol - textová časť

Protokol č.

56/2016

Objekt

KLIMATIZÁCIA VYBRANÝCH PRIESTOROV PREVÁDYKOVEJ BUDOVY ÚSTREDIE

BRATISLAVA, LAZARETSKÁ 25

Použité podklady:

- pôdorysy architektúry
- obhliadka priestorov
- podklady chladiacich jednotiek

Prílohy:

bez príloh

Popis:

Dodávka klimatizačných zariadení

Nové rozvádzače pre chladenie budú pripojené z hlavného rozvádzača v suteréne, do ktorého je nutné doplniť dva ističe PLHT-B63/3. hlavné prívody sú navrhnuté káblami CYKY-J 5x16 uloženými v žľaboch. Rozvádzač RCH1.1 A RCH2.1 budú umiestnené vo vonkajšom priestore z toho dôvodu musia mať vyššie krytie min. IP54. nad rozvádzačmi doporučujem zrealizovať striešku, ktorá bude presahovať nad rozvádzačom min. 5cm.

Vonkajšie chladiace jednotky a Branch boxy budú pripojené z rozvádzačov RCH1.1 a RCH2.1.

Prívody pre jednotky budú uložené v žľabe na streche. Rozvody v budove podľa popisu na výkresoch.

Rozhodnutie:

Stanovenie prostredia bolo vykonané podľa STN 33 2000-5-51 a STN EN 60079-10 s prihliadnutím na projektované zariadenie.

Dátum: 02.08.2016