okná typizované
1,45 * 1,75
2,5375m2
výška parapetu 1m

kancelária 009 14,32m2
kancelária 008 15,84
vyšetrovňa 001 7,5322m2
kancelária 007 15,489m2
kancelária 006 12,8955m2
kancelária 005 11,2239m2
kancelária 004 22,11m2
chodba 002 49,79m2
prístupová cesta k dvoru
schodisko
chodba + schodisko 38,1m2
vyšetrovňa 010 5,03m2
sklad 011 6,64m2
sklad 012 7,159m2
sklad 013 6,66m2
toalety 014 16,0m2
čakáreň 016 24,408m2
kancelária 003 12,24m2
vrátnica 9,933m2
zázemie vrátnice 5,577m2
výtahová šachta s výťahom
WC 017 12,24m2
expozitúra 015 85,825m2
zádverie 018 6,52m2
závetrie
kancelária 025 9,4668m2
kancelária 024 9,4668m2
kancelária 019 9,4668m2
kancelária 020 9,4668m2
chodba 026 22,15m2
kancelária 023 9,4668m2
kancelária 021 11,478m2
kancelária 022 11,478m2

4.02 Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6kW; napojenie kondenzu čerpadlom
3.04 Branch Box napojenie kondenzu čerpadlom
3.02 Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6kW; napojenie kondenzu čerpadlom
3.03 Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5kW; napojenie kondenzu čerpadlom
1.02 Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6kW; napojenie kondenzu čerpadlom
2.02 Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6kW; napojenie kondenzu čerpadlom
5.02 Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5kW; napojenie kondenzu čerpadlom
1.01 Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=12kW; Multisplit pre 5 vnútorných jednotiek
2.01 Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=4,6kW; Multisplit pre 2 vnútorné jednotky (umiestnená pod kliatzáciou1.01)
1.03 Branch Box napojenie kondenzu čerpadlom

Kondenzné potrubie PVC DN25
Kondenzné potrubie PVC DN32
Kondenzné potrubie PVC DN40
Cu potrubie ø16/10, iz., vedené v SDK podhlade
Cu potrubie ø10/6, iz., vedené v SDK podhlade
2xCu potrubie ø10/6, iz., vedené v SDK podhlade
3xCu potrubie ø10/6, iz., vedené v SDK podhlade
4xCu potrubie ø10/6, iz., vedené v SDK podhlade
Napojenie kondenzu do existujúcej kanalizácie cez umývadlový sifón
Odvod kondenzu do exteriéru nad lexanové prestrešenie, zaústenie do zvodu
Potrubie vedené v žľabe stúpa na strechu prízemia
Odvod kondenzu do exteriéru, kondenzné potrubie klesá nad úroveň terénu

LEGENDA

- CU POTRUBIE – KVAPALINOVÁ ČASŤ
- CU POTRUBIE – PLYNNÁ ČASŤ
- KONDENZNÉ PVC POTRUBIE

1.02 2.02 3.02 4.02	950 / 275 / 320	Vnútorná nástenná jednotka Qch=2,6kW, Qt=2,8kW, Hmotnosť m=8,5 kg, hlučnosť=19/39dB Cu potrubie ø10/6mm iz Odvod kondenzátu – pomocou čerpadla
3.03 7.03	950 / 275 / 320	Vnútorná nástenná jednotka Qch=3,5kW, Qt=3,8kW, Hmotnosť m=8,5 kg, hlučnosť=19/39dB Cu potrubie ø10/6mm iz Odvod kondenzátu – pomocou čerpadla
5.02	650 / 320 / 270 / 650	Vnútorná kazetová jednotka Qch=3,5kW, Qt=4,0kW, Hmotnosť m=21 kg, hlučnosť=40/47dB Cu potrubie ø10/6mm iz Odvod kondenzátu – pomocou čerpadla
2.01	800 / 560 / 360	Vonkajšia jednotka Qch=4,6kW(1,4–5,2), Qt=5,3kW(1,35–6,4) U=220–240V, Pch=1,4kW(0,4–2,0),Pt=1,3kW(0,35–1,9) Hmotnosť m=36,5kg, hlučnosť=56dB
1.01	950 / 1050 / 360	Vonkajšia jednotka Qch=12,5kW(3,7–13,5), Qt=14,5kW(3,8–15,0) U=220–240V, Pch=3,9kW(1,0–5,1),Pt=4,0kW(0,95–5,0) Hmotnosť m=82kg, hlučnosť=60dB
1.03 3.04	400 / 160	Branch box Hmotnosť m=7,4kg

± 0,000 = 133,90 mnm.

TENTO VÝKRES NESMIE BYŤ BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FY V+N ELEKTRO, s.r.o. ROZMNOŽOVANÝ ANI POSTÚPENÝ TRETÍM OSOBÁM

AUTOR PROJEKTU	-		
HLAVNÝ PROJEKTANT	-		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL BEDNÁR	SKSI - 608M14	
VYPRACOVAL	ING. MARIANA NOTOVÁ		
INVESTOR	Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta 8 a 10, 81363 Bratislava		
STAVBA	KLIMATIZÁCIA VYBRANÝCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVEJ BUDOVY ÚSTREDIE - LAZARETSKÁ 25		
MIESTO	LAZARETSKÁ 25, BRATISLAVA		
OBJEKT	-		
ČASŤ	KLIMATIZÁCIA		
OBSAH	Pôdorys prízemia -		

E.D.T. spol. s r.o.
Bajkalská 21/A
821 01 Bratislava
Tel: 02 43 42 29 51

STUPEŇ	RP
DÁTUM	08/2016
FORMÁT	10A4
MIERKA	1:50
Č.ZÁKAZKY	16075
VÝKRES	KL-01