



Rozvádzač:
Poloha:
Stupeň krytia:
Požiarňa klasifikácia:
Dvere:
Vonkajšie rozmery
Vnútorné rozmery:
Výklenok:
Podstavec:
Vnútorné členenie:
Konštrukcia:
Konštrukcia:

xEnergy Basic (Profi Plus)
NA omietke
IP54
Žiadna
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokridlové
600 x 760 x 270 (Šírka x Výška x Hĺbka)
520 x 650 (Šírka x Výška)
Žiadny
Jeden rám šírky 520mm.
Uchytenie DIN lišt a montážnych plechov na montážny rám vzadu + uholníky pre montáž krycích dosiek.
Max. počet radov DIN lišt (bez montáže elektrómerových vaní) 4 (modulov 96).




Napäťová sústava

Strana NN: 3/NPE AC 230 V, 50Hz
druh NN siete: TN-S

Ochranné opatrenia: samočinnné odpojenie napájania podľa ČSN 33 2000-4-41:2007

- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2
príloha A: A1 – základná izolácia živých častí
A2 – zábrany alebo kryty
- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
 - samočinnné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl.415
 - prúdové chrániče (RCD) – čl.415.1
 - doplnkové ochranné pospájanie – čl.415.2

± 0,000 = 133,90 mm.
TENTO VÝKRES NESMIE BYŤ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU FY V+N ELEKTRO, s.r.o. ROZMNOŽOVANÝ ANI POSTÚPENÝ TRETIAM OSOBÁM

AUTOR PROJEKTU		-		 V+N ELEKTRO, s.r.o. Brnianska 49, 811 04 Bratislava tel.: +421(0)2 321 419 71 tel.: +421(0)2 321 419 72 e-mail : vrona@vnelektro.sk nagy@vnelektro.sk	
HLAVNÝ PROJEKTANT		-			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		MARIAN NAGY	IBP – 603 IBA 1998 EZ P AB1 E1.1 SKSJ – 3506*IA5–3		
VYPRACOVAL		MARIAN NAGY	IBP – 603 IBA 1998 EZ P AB1 E1.1 SKSJ – 3506*IA5–3		
INVESTOR		Socialna poisťovňa, Ul.29.augusta 8 a 10, 81363 Bratislava			
STAVBA KLIMATIZÁCIA VYBRANÝCH PRIESTOROV PREVÁDYSKOVEJ BUDOVY				STUPEŇ	RP
ÚSTREDIE – LAZARETSKÁ 25				DÁTUM	08/2016
LAZARETSKÁ 25, BRATISLAVA				FORMÁT	A4
MIESTO				MIERKA	-
OBJEKT -				Č. ZÁKAZKY	16075
ČASŤ ELEKTRO				VÝKR.Č.	EL-10
OBSAH Rozvádzač RCH2.1					
-					