

Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky – Opis predmetu zákazky

Oprava kotolne – výmena 4 ks elektromagnetických ventilov a elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

Predmetom zákazky je výmena 4 ks elektromagnetických ventilov Honeywell a elektroniky elektromagnetických ventilov Honeywell kotlov K3 a K4. Ponúkané zariadenia musia byť nové s platnou záručnou dobou výrobcu.

Demontáž pôvodných elektromagnetických ventilov HONEYWELL Type VK4100C 1042 2, CE-0063AP3090/6, CAT III Pmax 60mbar, Class B+D, V1: 220/240V Vrac 0,046 / 0,050 A, V1+V2: 220/240V Vrac 0,024 / 0,026 A a pôvodnej elektroniky elektromagnetických ventilov HONEYWELL Type VK4100C.

Úspešný uchádzač dodá predmet zákazky nový v originálnom balení, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Uchádzačom navrhované zariadenia musia spĺňať minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom.

Minimálna požiadavka na elektromagnetický ventil:

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka podľa požiadaviek verejného obstarávateľa doplní uchádzač podľa svojej ponuky
Výrobca/model	HONEYWELL, Type VK4100C 1042 2	
Pmax (CAT III)	60 mbar	
Class	B+D	
V1	220/240V	
Vrac	0,046 / 0,050 A	
V1 + V2	220/240V	
Vrac	0,024 / 0,026 A	
Rok výroby	2018-2019	

Minimálna požiadavka na elektroniku elektromagnetického ventilu:

Parameter	Minimálna požiadavka verejného obstarávateľa	Ponuka podľa požiadaviek verejného obstarávateľa doplní uchádzač podľa svojej ponuky
Výrobca	HONEYWELL Netherlands, Type VK4100C 1042 2	
Typ/model	Type VK4100C 1042 2	
Rok výroby	2018 - 2019	

Ak niektorý z použitých parametrov v technickej špecifikácii alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku alebo konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje takýto výrobok nahradiť ekvivalentným výrobkom.