

AKCIA: DaRZ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – STARÉ HORY
STAVEBNÉ ÚPRAVY
OBJEKT 01 – ÚPRAVA JESTVUJÚCICH OBJEKTOV
TABUĽKA URČENIA VONKAJŠÍCH VPLYVOV

Kód Vonkajších vplyvov	Miestnosť č.:	
	Všetky dotknuté miestnosti objektov	Priestor prípojky NN k ČOV
AA - Teplota okolia	AA5	AA8
AB - Atmosférické podmienky	AB5	AB8
AC - Nadmorská výška	AC1	AC1
AD - Výskyt vody	AD1	AD4
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE4
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF2
AG - Mechanické namáhanie – nárazy	AG1	AG1
AH - Mechanické namáhanie – vibrácie	AH1	AH1
AK - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1
AL - Výskyt živočíchov	AL1	AL1
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1
AN - Slnéčné žiarenie	AN1	AN2
AP - Seizmické účinky	AP1	AP1
AQ - Búrková činnosť	AQ1	AQ2
AR - Pohyb vzduchu	AR1	AR1
AS - Vietor	-	AS2
AT - Snehová pokrývka	-	AT3
AU - Námraza	-	AU3
BA - Schopnosť osôb	BA1	BA1
BB - Odpor tela	BB1	BB2
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1	BE1
CA - Stavebné materiály	CA1	CA1
CB - Konštrukcia budovy	CB1	CB1

Bratislava, jún 2008

Vypracoval: Ing. Ralbovský