

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
1.35	garáž sk.l.	40,90	20	1	5	0,9	818	204,5	818	184,05	

Celková plocha	40,90						818	204,5	818	184,05	
							1022,5		1002,05		

p= 25,00
 a= 0,980

KC zmiešaný h=9,90m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c	pv	SPB
40,9	15,06	2,05	3	0,368	0,683	0,304	0,249	0,472	1	12,25	III.
								0,5			

AB-soc.poist.pob.snv N1.2

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
1.32	chodba	4,69	5	0,8	5	0,9	23,45	23,45	18,76	21,105	
1.33	hygienické zariadenia	3,88	5	0,8	5	0,9	19,4	19,4	15,52	17,46	
1.34	archiv	12,33	120	0,7	5	0,9	1479,6	61,65	1035,72	55,485	
1.36	archiv	17,94	120	0,7	5	0,9	2152,8	89,7	1506,96	80,73	

Celková plocha	38,84						3675,25	194,2	2576,96	174,78
							3869,45		2751,74	

p= 99,63
 a= 0,711

KC zmiešaný

h=9,90m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	EPS	c1	pv	SPB
38,84	11,82	2,12	3	0,304	0,707	0,253	0,223	0,503		0,7	24,94	III.

AB-soc.poist.pob.snv N1.3

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
1.06	čajová kuchynka	5,73	15	1,1	5	0,9	85,95	28,65	94,545	25,785	
1.07	wc-muži	4,05	5	0,8	5	0,9	20,25	20,25	16,2	18,225	
1.08	wc-ženy	8,82	5	0,8	5	0,9	44,1	44,1	35,28	39,69	
1.09	wc-muži	8,06	5	0,8	5	0,9	40,3	40,3	32,24	36,27	
1.10	wc-ženy	3,55	5	0,8	5	0,9	17,75	17,75	14,2	15,975	
1.11	wc-imobilní	3,68	5	0,8	5	0,9	18,4	18,4	14,72	16,56	
1.14	jedáleň	60,78	20	0,9	5	0,9	1215,6	303,9	1094,04	273,51	7.1.1/1,4=43
1.15	umyváreň riadu	10,55	30	1,1	5	0,9	316,5	52,75	348,15	47,475	
1.16	výdaj jedál	8,76	30	1,1	5	0,9	262,8	43,8	289,08	39,42	4x1,3=5
1.17	príručný sklad	9,57	60	1,1	5	0,9	574,2	47,85	631,62	43,065	
1.18	chodba	6,57	5	0,8	5	0,9	32,85	32,85	26,28	29,565	
1.19	hygienické zariadenie	4,95	5	0,8	5	0,9	24,75	24,75	19,8	22,275	
1.20	bufet	26,48	10	0,9	5	0,9	264,8	132,4	238,32	119,16	7.1.2/1,0=27
1.21	bufet predaj	9,48	10	0,9	5	0,9	94,8	47,4	85,32	42,66	2
1.22	schodisko	13,69	5	0,8	5	0,9	68,45	68,45	54,76	61,605	
1.23	posudková komisia	15,28	40	1	5	0,9	611,2	76,4	611,2	68,76	1.1.2/7=3
1.24	vyšetrovňa	11,17	20	0,9	5	0,9	223,4	55,85	201,06	50,265	1.1.2/7=3
1.25	príručný sklad	3,60	75	1,05	5	0,9	270	18	283,5	16,2	
1.26	posudková komisia	15,80	40	1	5	0,9	632	79	632	71,1	1.1.2/7=3
1.27	tajomníčky 2 os	15,78	40	1	5	0,9	631,2	78,9	631,2	71,01	1.1.2/7=3
1.28	tajomníčky 2 os	15,78	40	1	5	0,9	631,2	78,9	631,2	71,01	1.1.2/7=3
1.29	evid. pn 2 os	15,78	40	1	5	0,9	631,2	78,9	631,2	71,01	1.1.2/7=3
1.30	kancelária	15,68	40	1	5	0,9	627,2	78,4	627,2	70,56	1.1.2/7=3
1.31	príručný sklad	3,05	75	1,05	5	0,9	228,75	15,25	240,1875	13,725	
1.37	chodba	88,82	5	0,8	5	0,9	444,1	444,1	355,28	399,69	2x6kanc=12
2.01	chodba	171,23	5	0,8	5	0,9	856,15	856,15	684,92	770,535	2x14kanc=28
2.04	čajová kuchynka	5,86	15	1,1	5	0,9	87,9	29,3	96,69	26,37	
2.05	wc-muži	4,03	5	0,8	5	0,9	20,15	20,15	16,12	18,135	
2.06	wc-ženy	8,79	5	0,8	5	0,9	43,95	43,95	35,16	39,555	
2.07	wc-muži	8,13	5	0,8	5	0,9	40,65	40,65	32,52	36,585	
2.08	wc-ženy	3,52	5	0,8	5	0,9	17,6	17,6	14,08	15,84	
2.09	upratovacia komora	3,41	5	0,8	5	0,9	17,05	17,05	13,64	15,345	
2.11	revízne oddelenie	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
2.12	revízne oddelenie	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3

2.13	revízne oddelenie	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
2.14	vedúci revízneho odd.	18,20	40	1	5	0,9	728	91	728	81,9	1.1.1/10=2
2.15	revízne oddelenie	17,91	40	1	5	0,9	716,4	89,55	716,4	80,595	1.1.2/7=3
2.16	pokladňa	18,30	40	1	5	0,9	732	91,5	732	82,35	1.1.2/7=3
2.35	chodba	18,94	5	0,8	5	0,9	94,7	94,7	75,76	85,23	1x6kanc=6
2.17	manipulácia so spismi	16,87	40	1	5	0,9	674,8	84,35	674,8	75,915	1.1.2/7=3
2.18	podateľňa	17,96	40	1	5	0,9	718,4	89,8	718,4	80,82	1.1.2/7=3
2.19	kúpeľná liečba	17,96	40	1	5	0,9	718,4	89,8	718,4	80,82	1.1.2/7=3
2.20	vedúci lekár	17,32	40	1	5	0,9	692,8	86,6	692,8	77,94	1.1.1/10=2
2.21	lekári	17,40	40	1	5	0,9	696	87	696	78,3	1.1.2/7=3
2.22	lekári	17,40	40	1	5	0,9	696	87	696	78,3	1.1.2/7=3
2.23	lekári	17,19	40	1	5	0,9	687,6	85,95	687,6	77,355	1.1.2/7=3
2.24	lekári	17,33	40	1	5	0,9	693,2	86,65	693,2	77,985	1.1.2/7=3
2.25	tajomníčka	16,91	40	1	5	0,9	676,4	84,55	676,4	76,095	1.1.1/10=2
2.26	tajomníčky 2 os	16,91	40	1	5	0,9	676,4	84,55	676,4	76,095	1.1.2/7=3
2.27	tajomníčky 2 os	17,69	40	1	5	0,9	707,6	88,45	707,6	79,605	1.1.2/7=3
2.28	posudková komisia	17,79	40	1	5	0,9	711,6	88,95	711,6	80,055	1.1.2/7=3
2.29	vyšetrovňa	13,53	20	0,9	5	0,9	270,6	67,65	243,54	60,885	1.1.2/7=3
2.30	posudková komisia	17,61	40	1	5	0,9	704,4	88,05	704,4	79,245	1.1.2/7=3
2.33	schodisko	7,20	5	0,8	5	0,9	36	36	28,8	32,4	
3.01	chodba	184,00	5	0,8	5	0,9	920	920	736	828	2x15kanc=30
3.01d	kancelária	11,84	40	1	5	0,9	473,6	59,2	473,6	53,28	1.1.2/7=3
3.04	čajová kuchynka	5,86	15	1,1	5	0,9	87,9	29,3	96,69	26,37	
3.05	wc-muži	4,05	5	0,8	5	0,9	20,25	20,25	16,2	18,225	
3.06	wc-ženy	8,72	5	0,8	5	0,9	43,6	43,6	34,88	39,24	
3.07	wc-muži	8,10	5	0,8	5	0,9	40,5	40,5	32,4	36,45	
3.08	wc-ženy	3,54	5	0,8	5	0,9	17,7	17,7	14,16	15,93	
3.09	upratovacia komora	3,40	5	0,8	5	0,9	17	17	13,6	15,3	
3.10	chodba	18,70	5	0,8	5	0,9	93,5	93,5	74,8	84,15	
3.11	dáv.k.dôch.odd.	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
3.12	dáv.k.dôch.odd.	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
3.13	dáv.k.dôch.odd.	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
3.14	sporná agenda	18,36	40	1	5	0,9	734,4	91,8	734,4	82,62	1.1.2/7=3
3.15	sporná agenda	17,94	40	1	5	0,9	717,6	89,7	717,6	80,73	1.1.2/7=3
3.16	vedúci nemocn.odd.	18,36	40	1	5	0,9	734,4	91,8	734,4	82,62	1.1.1/10=2
3.35	chodba	18,94	5	0,8	5	0,9	94,7	94,7	75,76	85,23	

3.01b	kancelária	7,43	40	1	5	0,9	297,2	37,15	297,2	33,435	1.1.2/7=1
3.17	st.dávknárok	16,92	40	1	5	0,9	676,8	84,6	676,8	76,14	1.1.2/7=3
3.18	st.dávknárok	17,94	40	1	5	0,9	717,6	89,7	717,6	80,73	1.1.2/7=3
3.19	vedúci dávknoddelenia	18,36	40	1	5	0,9	734,4	91,8	734,4	82,62	1.1.1/10=2
3.20	eldz+poist.zml.	17,43	40	1	5	0,9	697,2	87,15	697,2	78,435	1.1.2/7=3
3.21	eldz+poist.zml.	17,42	40	1	5	0,9	696,8	87,1	696,8	78,39	1.1.2/7=3
3.22	oszč	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
3.23	oszč	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
3.24	oszč	17,35	40	1	5	0,9	694	86,75	694	78,075	1.1.2/7=3
3.25	oszč	17,93	40	1	5	0,9	717,2	89,65	717,2	80,685	1.1.2/7=3
3.26	malé závody	16,93	40	1	5	0,9	677,2	84,65	677,2	76,185	1.1.2/7=3
3.27	malé závody	17,82	40	1	5	0,9	712,8	89,1	712,8	80,19	1.1.2/7=3
3.28	malé závody	17,79	40	1	5	0,9	711,6	88,95	711,6	80,055	1.1.2/7=3
3.29	malé závody	17,58	40	1	5	0,9	703,2	87,9	703,2	79,11	1.1.2/7=3
3.30	malé závody	17,77	40	1	5	0,9	710,8	88,85	710,8	79,965	1.1.2/7=3
3.31	schodisko	7,20	5	0,8	5	0,9	36	36	28,8	32,4	

E= 293

1.np E= 110

2.np E= 91

3.np E= 92

Celková plocha 1597,33

39056,45 7986,65 38391,9 7187,985

47043,1 45579,8875

p= 29,45
a= 0,969

KC zmiešaný
počet pož.podlaží v PÚ
dovolené rozmery dl/š
h=9,90m
z2= 100/14,75= 6,78
52/36m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c	pv	SPB
1597,33	595,52	2,006	3	0,373	0,669	0,305	0,273	0,517	1	14,75	III.

AB-soc.poist.pob.snv N1.4/N3

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
1.12	plyn.kotolňa do 50kW	18,09	15	1,1	5	0,9	271,35	90,45	298,485	81,405	
1.12a	strojovňa úk	17,23	15	1,1	5	0,9	258,45	86,15	284,295	77,535	

Celková plocha	35,32						529,8	176,6	582,78	158,94
							706,4		741,72	

p= 20,00
 a= 1,050

KC zmiešaný h=9,90m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c	pv	SPB
35,32	8,64	1,8	3	0,245	0,6	0,19	0,19	0,579	1	12,16	III.

AB-soc.poist.pob.snv N1.5

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
1.13	dielňa údržba	18,36	30	0,9	5	0,9	550,8	91,8	495,72	82,62	

Celková plocha	18,36						550,8	91,8	495,72	82,62	
							642,6		578,34		

p= 35,00
 a= 0,900

KC zmiešaný h=9,90m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c	pv	SPB
18,36	4,32	1,8	3	0,235	0,6	0,182	0,197	0,624	1	19,66	III.

AB-soc.poist.pob.snv N1.6

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
1.04	sklad CO	7,65	75	1	5	0,9	573,75	38,25	573,75	34,425	

Celková plocha	7,65						573,75 612	38,25	573,75 608,175	34,425	
-----------------------	------	--	--	--	--	--	---------------	-------	-------------------	--------	--

p=	80,00	KC zmiešaný	h=9,90m
a=	0,994		

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	EPS c1	pv	SPB
7,65			3	0,016	0,1	0,005	0,006	0,693	0,7	38,58	IV.

AB-soc.poist.pob.snv N1.8

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
2.02	archiv	23,20	120	0,7	5	0,9	2784	116	1948,8	104,4	11.a)=5
2.03	sklad.zdrav.dokument.	22,28	75	1	5	0,9	1671	111,4	1671	100,26	11.a)=5
E=										10	

Celková plocha	45,48	4455	227,4	3619,8	204,66
		4682,4		3824,46	

p= 102,96
a= 0,817

KC zmiešaný h=9,90m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	EPS	c1	pv	SPB
45,48			3	0,016	0,1	0,005	0,0095	1,097		0,7	64,59	IV.

AB-soc.poist.pob.snv N2.2

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
3.01a	archiv	8,58	120	0,7	5	0,9	1029,6	42,9	720,72	38,61	11.a)=3
E=										3	

Celková plocha	8,58	1029,6	42,9	720,72	38,61
		1072,5		759,33	

p=	125,00	KC zmiešaný	h=9,90m
a=	0,708		

EPS											
S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c1	p _v	SPB
8,58			3	0,016	0,1	0,005	0,006	0,693	0,7	42,93	IV.

AB-soc.poist.pob.snv N3.2

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
3.01c	archiv	12,25	120	0,7	5	0,9	1470	61,25	1029	55,125	11.a)=3 E=
											3

Celková plocha	12,25						1470	61,25	1029	55,125
							1531,25		1084,125	

p=	125,00	KC zmiešaný	h=9,90m
a=	0,708		

EPS											
S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c1	p _v	SPB
12,25	5,52	2,4	3	0,451	0,8	0,402	0,236	0,338	0,7	30,98	III.
								0,5			

AB-soc.poist.pob.snv N3.3

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
3.02	sklad/spisovňa	22,45	75	1	5	0,9	1683,75	112,25	1683,75	101,025	11.a)=5
3.03	sklad/spisovňa	21,10	75	1	5	0,9	1582,5	105,5	1582,5	94,95	11.a)=5
E=										10	

Celková plocha		43,55					3266,25	217,75	3266,25	195,975
							3484		3462,225	

p= 80,00
 a= 0,994

KC zmiešaný

h=9,90m

EPS											
S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c1	pv	SPB
43,55			3	0,016	0,1	0,005	0,009	1,039	0,7	57,84	IV.

AB-soc.poist.pob.snv N3.4

číslo	miestnosť	S	p _n	a _n	p _s	a _s	S*p _n	S*p _s	S*p _n *a _n	S*p _s *a _s	E
4.02	šatňa	9,06	15	0,7	5	0,9	135,9	45,3	95,13	40,77	
4.03	čajová kuchynka	4,20	15	1,1	5	0,9	63	21	69,3	18,9	
4.04	upratovacia komora	3,42	5	0,8	5	0,9	17,1	17,1	13,68	15,39	
4.05	wc-ženy	12,16	5	0,8	5	0,9	60,8	60,8	48,64	54,72	
4.06	wc-muži	4,05	5	0,8	5	0,9	20,25	20,25	16,2	18,225	
4.07	vedúci ekonom.odd.	17,35	40	1	10	0,9	694	173,5	694	156,15	1.1.1/10=2
4.08	sekretárka	16,99	40	1	10	0,9	679,6	169,9	679,6	152,91	1.1.1/10=2
4.09	čajová kuchynka	4,95	15	1,1	5	0,9	74,25	24,75	81,675	22,275	
4.10	riaditeľ	33,12	40	1	10	0,9	1324,8	331,2	1324,8	298,08	1.1.1/10=4
4.11	zasadačka	44,54	20	0,8	10	0,9	890,8	445,4	712,64	400,86	1.2.1/1,5=30
4.12	ekonomické odd.	17,36	40	1	5	0,9	694,4	86,8	694,4	78,12	1.1.2/7=3
4.13	počítač, server	37,15	30	1	5	0,9	1114,5	185,75	1114,5	167,175	11.5a)=5
4.14	rezerva počítač	16,92	30	1	5	0,9	507,6	84,6	507,6	76,14	
4.15	ekonomické odd.	18,86	40	1	10	0,9	754,4	188,6	754,4	169,74	1.1.2/7=3
4.16	ekonomické odd.	17,94	40	1	10	0,9	717,6	179,4	717,6	161,46	1.1.2/7=3
4.17	ekonomické odd.	18,86	40	1	10	0,9	754,4	188,6	754,4	169,74	1.1.2/7=3
4.18	chodba	17,96	5	0,8	5	0,9	89,8	89,8	71,84	80,82	
4.19	chodba	20,20	5	0,8	5	0,9	101	101	80,8	90,9	
										E=	55

Celková plocha 315,09 8694,2 2413,75 8431,205 2172,375
11107,95 10603,58

p= 35,25
a= 0,955

KC zmiešaný
počet pož.podlaží v PÚ
dovolené rozmery dl/š
h=9,90m
z2= 100/25,89= 3,85
52/36m

S	So	ho	hs	So/S	ho/hs	n	k	b	c	pv	SPB
315,09	58,32	1,67	3	0,185	0,557	0,138	0,184	0,769	1	25,89	III.

AB-soc.poist.pob.snv N4.1